



# CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

PROGETTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
DENOMINATO "CON\_REG\_CAL"  
DELLA POTENZA DI 301 kWp DA INSTALLARE SULLE COPERTURE DEL COMPLESSO  
EDILIZIO SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA SITO IN VIA  
CARDINALE PORTANOVA  
IN REGGIO CALABRIA



COMMITTENTE: CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA  
Via Cardinale Portanova - 89123 - REGGIO CALABRIA




## PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

<small>Questo elaborato è di proprietà dell'ing Stefania VITALE pertanto non può essere riprodotto né integralmente, né in parte, senza l'autorizzazione scritta dello stesso. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.</small>		Redatto	ing Stefania VITALE		Codice Elaborato			
		Ident. FILE			E	11	12	F 10 CON
Data	Rev.	Descrizione	Verificato	Controllato	Approvato		Scala	
12.11.12	01	Impianto FV Consiglio Regionale Calabria	SV	VR	VR			

ELABORATI :			
-Schemi unifilari	RUP (ing Vincenzo ROMEO)	Progettista impianto (ing Stefania VITALE)	
Gestore di rete : ENEL DISTRIBUZIONE Identificativo punto di connessione (POD) : IT001E00206723			
<i>Studio di ingegneria ing Stefania VITALE C.so Giovanni Nicotera 215 88046 Lamezia Terme (CZ) Telefono / Fax 0968 27057</i>		Committente (CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA)	

Studio Tecnico ing Stefania VITALE - TUTTI I DIRITTI RISERVATI


Progetto INTEGRA




# SCHEMI UNIFILARI


Nelle pagine seguenti sono riportati gli schemi unifilari dei quadri elettrici presenti nell'impianto

TITOLO		COMMITTENTE		FILE		FOGLIO		SEGUE	
		CONSIGLIO REGIONALE CALABRIA		uni000001		1		2	
		Via Cardinale Portanova		ELAB.		CONTR.		APPR.	
		REGGIO CALABRIA		Schemi unifilari					
				DISEGNO					





Studio Tecnico ing Stefania VITALE - TUTTI I DIRITTI RISERVATI



[illegible]

12345678

Da Quadro: INV1

Partenza: SB1\_MPPT1

Cavo [mm²]: 2(1x10)+(1PE6)

Lunghezza [m]: 20

Frequenza [Hz]: 0

Tensione [V]: 720

Polarità: Positivo/Negativo

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

Sigla:

Alimentazione:

Icc Max [kA]: 0,022

Tens. Nomin. di impiego [V]: 720

Tens. Nomin. di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]: 0

Corrente ammissib. 1 s [kA]:

Grado di protezione IP: ---

Codice:

QS

F

F

F

Stringa PV STR 1

Stringa PV STR 2

Stringa PV STR 1

Stringa PV STR 2

GEN\_SB1\_INV1\_MPPT1

SCR\_PV

STR 1

STR 2

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

PROTEZIONE

DISTRIBUZIONE

CONTATTORE TIPO

RELE' TERMICO

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

LINEA

STRING BOX 1 - MPPT 1

STRING BOX 1 - MPPT 1

COMMITTENTE

CONSIGLIO REGIONALE CALABRIA

Via Cardinale Portanova

REGGIO CALABRIA

FILE

uni007006

FOGLIO 6

SEQUE 7

ELAB.

Schemi unifilari

CONTR.

APPR.

DISEGNO

AL FG 7






Diagram illustrating the electrical connection and specifications for the Inverter 2 system.

**Technical Specifications:**

- Da Quadro: QI1
- Partenza: INV 2
- Cavo [mm²]: 1(5G16)
- Lunghezza [m]: 10
- Frequenza [Hz]: 50
- Tensione [V]: 400
- Polarità: Quadripolare
- Tipo morsetto:
- Numerazione morsetto:

**Protection and Safety Data:**

- Sigla:
- Alimentazione:
- Icc Max [kA]: 0
- Tens. Nomin. di impiego [V]: 720
- Tens. Nomin. di isolam. [V]:
- Frequenza [Hz]: 0
- Corrente ammissib. 1 s [kA]:
- Grado di protezione IP: ---
- Codice:

**Connection Details:**


- SB2 (Switch Breaker) connections are shown for the inverter output.
- The diagram includes a ground connection symbol.

**Table 1: Inverter 2 Specifications**

Sigla utenza	INV2	SB2_MPPT1	SB2_MPPT2				
Descrizione	INVERTER 2	Allo string box n°2 - Inverter 1	Allo string box n°2 - Inverter 1				
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]	---	MPPT1	MPPT2				
CORRENTE (Ib) [A]	34	17	17				
CosFi	---	---	---				
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]	100	100	100				
SCHEMA FUNZIONALE							
PROTEZIONE	MARCA						
	MODELLO	---	---				
	Esecuzione						
	TIPO						
	In [A]	---	---	---			
	Im [A]	---	---	---			
P.d.I. [kA]	---	---	---				
I differenziale [A]	---	---	---				
DISTRIBUZIONE							
CONTATTORE TIPO	Positivo/Negativo	Positivo/Negativo	Positivo/Negativo				
RELE' TERMICO							
VOLTMETRO / AMPEROMETRO							
LINEA	Sigla	---	FG7R/N07 V-K PE	FG7R/N07 V-K PE			
	Lunghezza [m]	---	20	20			
	POSA	---	143/5U13_/60/0,568	143/5U13_/60/0,568			
	Sezione [mmq]	---	2(1x10)+(1PE6)	2(1x10)+(1PE6)			
	Portata (Iz) [A]	---	50	50			

**Table 2: Project Information**

TITOLO		COMMITTENTE	FILE	FOGLIO	SEQUE
INVERTER 2		CONSIGLIO REGIONALE CALABRIA	uni008008	8	9
INVERTER 2		Via Cardinale Portanova	ELAB. Schemi unifilari	CONTR.	APPR.
		REGGIO CALABRIA	DISSEGNO		






Diagram illustrating the electrical connection and specifications for the Inverter 3 system.

**Technical Specifications (Left Table):**

Da Quadro:	QI1
Partenza:	INV 3
Cavo [mm²]:	1(5G16)
Lunghezza [m]:	10
Frequenza [Hz]:	50
Tensione [V]:	400
Polarità:	Quadripolare
Tipo morsetto:	
Numerazione morsetto:	

**Protection and Safety Data (Middle Table):**

Sigla:	
Alimentazione:	
Icc Max [kA]:	0
Tens. Nomin. di impiego [V]:	720
Tens. Nomin. di isolam. [V]:	
Frequenza [Hz]:	0
Corrente ammissib. 1 s [kA]:	
Grado di protezione IP:	---
Codice:	

**System Configuration and Performance Data (Right Table):**

Sigla utenza	INV3	SB3_MPPT1	SB3_MPPT2			
Descrizione	INVERTER 3	Allo string box n°3 - Inverter 1	Allo string box n°3 - Inverter 1			
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]	---	MPPT1	MPPT2			
CORRENTE (Ib) [A]	34	17	17			
CosFi	---	---	---			
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]	100	100	100			
SCHEMA FUNZIONALE						
PROTEZIONE	MARCA					
	MODELLO	---	---			
	Esecuzione					
	TIPO					
	In [A]	---	---	---		
	Im [A]	---	---	---		
P.d.I. [kA]	---	---	---			
I differenziale [A]	---	---	---			
DISTRIBUZIONE	Positivo/Negativo	Positivo/Negativo	Positivo/Negativo			
CONTATTORE TIPO						
RELE' TERMICO						
VOLTMETRO / AMPEROMETRO						
LINEA	Sigla					
	Lunghezza [m]	---	FG7R/N07 V-K PE	FG7R/N07 V-K PE		
	POSA	---	143/5U13_/60/0,568	143/5U13_/60/0,568		
	Sezione [mmq]	---	2(1x10)+(1PE6)	2(1x10)+(1PE6)		
	Portata (Iz) [A]	---	50	50		

**Diagram Details:**

- The diagram shows a three-phase supply (L1, L2, L3) connected to the inverter system.
- The inverter system consists of three inverters (INV3, SB3\_MPPT1, SB3\_MPPT2) connected to a common busbar.
- The output of the inverters is connected to a three-phase distribution system (L1, L2, L3).
- The diagram includes a ground connection (GND) and a neutral connection (N).
- The diagram is labeled "AL FG 12" in the top right corner.

**Legend:**

- INV3: Inverter 3
- SB3\_MPPT1: String Box 3 - MPPT 1
- SB3\_MPPT2: String Box 3 - MPPT 2

**AL FG 13**

Da Quadro: INV3

Partenza: SB3\_MPPT1

Cavo [mm²]: 2(1x10)+(1PE6)

Lunghezza [m]: 20

Frequenza [Hz]: 0

Tensione [V]: 720

Polarità: Positivo/Negativo

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

Sigla:  
Alimentazione:  
Icc Max [kA]: 0,022  
Tens. Nomin. di impiego [V]: 720  
Tens. Nomin. di isolam. [V]:  
Frequenza [Hz]: 0  
Corrente ammissib. 1 s [kA]:  
Grado di protezione IP: ---  
Codice:

Sigla utenza	GEN_SB3_INV3_MPPT1	SCR_PV	STR 1	STR 2			
Descrizione	Generale String Box 3-Inverter 3 MPPT1	Scaricatore String Box 1000Vdc - Classe II	Stringa 1	Stringa 2			
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]	---	0	---	---			
CORRENTE (lb) [A]	17	0	8,4	8,4			
CosFi	---	---	---	---			
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]	100	100	100	100			
SCHEMA FUNZIONALE							
PROTEZIONE	MARCA						
	MODELLO	S802PV-M32	DF101N+FUSIBILE Gr.10.3x38	E90 PV/32 10.3x38	E90 PV/32 10.3x38		
	Esecuzione						
	TIPO						
	In [A]	---/---/---	---/---/10	---/---/12	---/---/12		
	Im [A]	---/---/---	---/---/25	---/---/30	---/---/30		
P.d.I. [kA]	---	15	50	50			
I differenziale [A]	---	---	---	---			
DISTRIBUZIONE	Positivo/Negativo	Positivo/Negativo	Positivo/Negativo	Positivo/Negativo			
CONTATTORE TIPO							
RELE TERMICO							
VOLTMETRO / AMPEROMETRO							
LINEA	Sigla	---	FG21M21	FG21M21			
	Lunghezza [m]	---	30	30			
	POSA	---	143/10U_/60/0	143/10U_/60/1	143/10U_/60/1		
	Sezione [mmq]	---	2(1x4)	2(1x4)			
Portata (Iz) [A]	---	---	55	55			

QS

F

F

F


Stringa PV STR 1

Vmpg=720 V  
Isc=8.8 A  
Pstringa=5.250 Wp  
21 moduli


Stringa PV STR 2

Vmpg=720 V  
Isc=8.8 A  
Pstringa=5.250 Wp  
21 moduli

TITOLO	STRING BOX 3 - MPPT 1	COMMITTENTE	CONSIGLIO REGIONALE CALABRIA Via Cardinale Portanova REGGIO CALABRIA	FILE uni011012 ELAB. Schemi unifilari DISEGNO	FOGLIO 12 CONTR.	SEGUE 13 APPR.
--------	-----------------------	-------------	--	---	---------------------	-------------------




[illegible]













Sigla utenza		INV 6	INV 7				
Descrizione		Inverter n°6	Inverter n°7				
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		22	22				
CORRENTE (Ib) [A]		32	32				
CosFi		1	1				
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]		100	100				
SCHEMA FUNZIONALE							
PROTEZIONE	MARCA						
	MODELLO	C60H+Vigi A	C60H+Vigi A				
	Esecuzione						
	TIPO						
	In [A]	---/---/40	---/---/40				
	Im [A]	---/---/400	---/---/400				
	P.d.I. [kA]	15	15				
I differenziale [A]		0,3 - Cl. A	0,3 - Cl. A				
DISTRIBUZIONE		Quadrifilare	Quadrifilare				
CONTATTORE TIPO							
RELE' TERMICO							
VOLTMETRO / AMPEROMETRO							
LINEA	Sigla	FG70R	FG70R				
	Lunghezza [m]	10	10				
	POSA	143/4M12_30/0,8	143/4M12_30/0,8				
	Sezione [mmq]	1(5G16)	1(5G16)				
	Portata (Iz) [A]	77	77				


TITOLO		FILE		FOGLIO 18		SEGUE 19	
<p>Quadro Interfaccia CENTRALE TECNOLOGICA</p> <p>Quadro Interfaccia CENTRALE TECNOLOGICA</p>		<p>COMMITTENTE</p> <p>CONSIGLIO REGIONALE CALABRIA</p> <p>Via Cardinale Portanova</p> <p>REGGIO CALABRIA</p>		<p>uni015018</p> <p>ELAB. Schemi unifilari</p> <p>DISEGNO</p>		<p>CONTR.</p> <p>APPR.</p>	

[illegible]














Diagram illustrating the electrical connection and technical specifications for the Inverter 7 system.

**Technical Specifications (Left Table):**

Da Quadro:	QI2
Partenza:	INV 7
Cavo [mm²]:	1(5G16)
Lunghezza [m]:	10
Frequenza [Hz]:	50
Tensione [V]:	400
Polarità:	Quadripolare
Tipo morsetto:	
Numerazione morsetto:	

**Protection and Safety Data (Middle Table):**

Sigla:	
Alimentazione:	
Icc Max [kA]:	0
Tens. Nomin. di impiego [V]:	720
Tens. Nomin. di isolam. [V]:	
Frequenza [Hz]:	0
Corrente ammissib. 1 s [kA]:	
Grado di protezione IP:	---
Codice:	

**Performance and Configuration Data (Right Table):**

Sigla utenza	INV7	SB7_MPPT1	SB7_MPPT2				
Descrizione	INVERTER 7	Allo string box n°7 - Inverter 7	Allo string box n°7 - Inverter 7				
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]	---	MPPT1	MPPT2				
CORRENTE (Ib) [A]	34	17	17				
CosFi	---	---	---				
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]	100	100	100				
SCHEMA FUNZIONALE							
PROTEZIONE	MARCA						
	MODELLO	---	---	---			
	Esecuzione						
	TIPO						
	In [A]	---/---/---	---/---/---	---/---/---			
	Im [A]	---/---/---	---/---/---	---/---/---			
	P.d.I. [kA]	---	---	---			
I differenziale [A]	---	---	---				
DISTRIBUZIONE	Positivo/Negativo	Positivo/Negativo	Positivo/Negativo				
CONTATTORE TIPO							
RELE' TERMICO							
VOLTMETRO / AMPEROMETRO							
LINEA	Sigla	---	FG7R/N07 V-K PE	FG7R/N07 V-K PE			
	Lunghezza [m]	---	20	20			
	POSA	---	143/5U13_/60/0,568	143/5U13_/60/0,568			
	Sezione [mmq]	---	2(1x10)+(1PE6)	2(1x10)+(1PE6)			
	Portata (Iz) [A]	---	50	50			

**Diagram Details:**


- The diagram shows a three-phase supply line (L1, L2, L3) connected to the inverter system.
- The inverter system consists of two main components: INVERTER 7 and two MPPT units (MPPT1 and MPPT2).
- The inverter system is connected to a common ground (GND) via a protective earth (PE) conductor.
- The output of the inverter system is connected to a three-phase distribution line (L1, L2, L3) via a three-phase switch (SB7).
- The diagram includes a warning symbol (lightning bolt) indicating a high voltage hazard.


**Legend:**


- SB7: Three-phase switch
- MPPT1, MPPT2: Maximum Power Point Tracking units
- INV7: Inverter 7

**Notes:**

- The diagram is a simplified representation of the actual installation.
- All connections must be made in accordance with the relevant standards and regulations.
- The system must be installed and maintained by qualified personnel.








Sigla:	
Alimentazione:	
Icc Max [kA]:	6,228
Tens. Nomin. di impiego [V]:	400
Tens. Nomin. di isolam. [V]:	
Frequenza [Hz]:	50
Corrente ammissib. 1 s [kA]:	
Grado di protezione IP:	---
Codice:	

Sigla utenza		SPI2	SCR	FUS_INT	AUX	RIS	SPI	INV 8
Descrizione		Disp. di interfaccia sezione 2 Sistema di protez. interfaccia	Scaricatori d sovratensione Up=1,5kV - Imax=40kA	Sezionam. segnali tensione Disattivazione interfaccia	Alimentazione ausiliari	Riserva	Disp. di interfaccia motorizzato Bobina di minima tensione	Inverter n°8
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]			0	0	0	0	63	22
CORRENTE (Ib) [A]			0	0	0	0	91	32
CosFi			---	---	---	---	1	1
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]			100	100	100	100	100	100
SCHEMA FUNZIONALE								
PROTEZIONE	MARCA							
	MODELLO		PRD20 Cl.II-Up 1.4 kV TN-S TT	STI Gr. 10.3x38	C40N+Vigi A valle	C40N+Vigi A valle	NS160E-TM160D N2.	C60H+Vigi A
	Esecuzione							
	TIPO							
	In [A]		---/---/25	---/---/6	---/---/6	---/---/6	160/128/160	---/---/40
	Im [A]		---/---/250	---/---/15	---/---/60	---/---/60	---/---/1.280	---/---/400
	P.d.I. [kA]		25	100	10	10	16	15
I differenziale [A]			---	---	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	---	0,3 - Cl. A
DISTRIBUZIONE			Quadripolare	Quadripolare	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Quadripolare	Quadripolare
CONTATTORE TIPO								
RELE' TERMICO								
VOLTMETRO / AMPEROMETRO								
LINEA	Sigla		---	---	---	---	---	FG7OR
	Lunghezza [m]		---	0	0	0	---	10
	POSA		---	143/3M13_30/0,8	143/3M13_30/0,8	143/3M13_30/0,8	---	143/4M12_30/0,8
	Sezione [mmq]		---	---	---	---	---	1(5G16)
	Portata (Iz) [A]		---	---	---	---	---	77

<p>TITOLO</p> <p>Quadro Interfaccia EDIFICIO A2</p> <p>Quadro Interfaccia EDIFICIO A2</p>		<p>COMMITTENTE</p> <p>CONSIGLIO REGIONALE CALABRIA</p> <p>Via Cardinale Portanova</p> <p>REGGIO CALABRIA</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">FILE uni023029</td> <td>FOGLIO 29</td> <td>SEGUE 30</td> </tr> <tr> <td>ELAB. Schemi unifilari</td> <td>CONTR.</td> <td colspan="2">APPR.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DISEGNO</td> </tr> </table>	FILE uni023029		FOGLIO 29	SEGUE 30	ELAB. Schemi unifilari	CONTR.	APPR.		DISEGNO			
FILE uni023029		FOGLIO 29	SEGUE 30												
ELAB. Schemi unifilari	CONTR.	APPR.													
DISEGNO															




Sigla utenza		INV 9	INV 10				
Descrizione		Inverter n°9	Inverter n°10				
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		22	22				
CORRENTE (Ib) [A]		32	32				
CosFi		1	1				
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]		100	100				
SCHEMA FUNZIONALE							
PROTEZIONE	MARCA						
	MODELLO	C60H+Vigi A	C60H+Vigi A				
	Esecuzione						
	TIPO						
	In [A]	---/---/40	---/---/40				
	Im [A]	---/---/400	---/---/400				
	P.d.I. [kA]	15	15				
I differenziale [A]		0,3 - Cl. A	0,3 - Cl. A				
DISTRIBUZIONE		Quadrifilare	Quadrifilare				
CONTATTORE TIPO							
RELE' TERMICO							
VOLTMETRO / AMPEROMETRO							
LINEA	Sigla	FG70R	FG70R				
	Lunghezza [m]	10	10				
	POSA	143/4M12_30/0,8	143/4M12_30/0,8				
	Sezione [mmq]	1(5G16)	1(5G16)				
	Portata (Iz) [A]	77	77				

TITOLO	FILE	FOGLIO	SEGUE
Quadro Interfaccia EDIFICIO A2	uni023030	30	31
Quadro Interfaccia EDIFICIO A2	CONSIGLIO REGIONALE CALABRIA Via Cardinale Portanova REGGIO CALABRIA	ELAB. Schemi unifilari DISEGNO	CONTR. APPR.









	1	2	3	4	5	6	7	8
A	Da Quadro: QI3 Partenza: INV 9 Cavo [mm²]: 1(5G16) Lunghezza [m]: 10 Frequenza [Hz]: 50 Tensione [V]: 400 Polarità: Quadripolare Tipo morsetto: Numerazione morsetto:							
B								
C	Sigla: Alimentazione: Icc Max [kA]: 0 Tens. Nomin. di impiego [V]: 690 Tens. Nomin. di isolam. [V]: Frequenza [Hz]: 0 Corrente ammissib. 1 s [kA]: Grado di protezione IP: --- Codice:							
D	Sigla utenza	INV9	SB9_MPPT1	SB9_MPPT2				
E	Descrizione	INVERTER 9	Allo string box n°9 - Inverter 9 MPPT1	Allo string box n°9 - Inverter 9 MPPT2				
F	POTENZA CONTEMPORANEA [kW]	---	---	---				
G	CORRENTE (lb) [A]	34	17	17				
H	CosFi	---	---	---				
I	COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]	100	100	100				
J	SCHEMA FUNZIONALE							
K	PROTEZIONE	MARCA						
L		MODELLO	---	---				
M		Esecuzione						
N		TIPO						
O		In [A]	---/---/---	---/---/---	---/---/---			
P		Im [A]	---/---/---	---/---/---	---/---/---			
Q	P.d.I. [kA]	---	---	---				
R	I differenziale [A]	---	---	---				
S	DISTRIBUZIONE	Positivo/Negativo	Positivo/Negativo	Positivo/Negativo				
T	CONTATTORE TIPO							
U	RELE' TERMICO							
V	VOLTMETRO / AMPEROMETRO							
W	LINEA	Sigla	---	FG7R/N07 V-K PE	FG7R/N07 V-K PE			
X		Lunghezza [m]	---	20	20			
Y		POSA	---	143/5U13_/60/0,568	143/5U13_/60/0,568			
Z		Sezione [mmq]	---	2(1x10)+(1PE6)	2(1x10)+(1PE6)			
AA		Portata (Iz) [A]	---	50	50			
AB	TITOLO <b>INVERTER 9</b> INVERTER 9				COMMITTENTE <b>CONSIGLIO REGIONALE CALABRIA</b> Via Cardinale Portanova REGGIO CALABRIA		FILE uni026034 ELAB. Schemi unifilari DISEGNO CONTR. APPR.	






Diagram illustrating the electrical connection and specifications for the Inverter 10 (INV10).

**Technical Specifications:**

- Da Quadro: QI3
- Partenza: INV 10
- Cavo [mm²]: 1(5G16)
- Lunghezza [m]: 10
- Frequenza [Hz]: 50
- Tensione [V]: 400
- Polarità: Quadripolare
- Tipo morsetto:
- Numerazione morsetto:

**Protection and Safety Data:**

- Sigla:
- Alimentazione:
- Icc Max [kA]: 0
- Tens. Nomin. di impiego [V]: 690
- Tens. Nomin. di isolam. [V]:
- Frequenza [Hz]: 0
- Corrente ammissib. 1 s [kA]:
- Grado di protezione IP: ---
- Codice:

**Connection Details:**

- SB10 (String Box)
- SB10\_MPPT1
- SB10\_MPPT2

**Table 1: General Data**

Sigla utenza	INV10	SB10_MPPT1	SB10_MPPT2				
Descrizione	INVERTER 10	Allo string box n°10- Inverter10	Allo string box n°10- Inverter10				
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]	---	MPPT1	MPPT2				
CORRENTE (Ib) [A]	34	17	17				
CosFi	---	---	---				
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]	100	100	100				

**Table 2: Protection Data**

PROTEZIONE	MARCA						
	MODELLO	---	---	---			
	Esecuzione						
	TIPO						
	In [A]	---	---	---			
	Im [A]	---	---	---			
	P.d.I. [kA]	---	---	---			
I differenziale [A]	---	---	---				


**Table 3: Distribution and Cable Data**

DISTRIBUZIONE		Positivo/Negativo	Positivo/Negativo	Positivo/Negativo			
CONTATTORE TIPO							
RELE' TERMICO							
VOLTMETRO / AMPEROMETRO							
LINEA	Sigla	---	FG7R/N07 V-K PE	FG7R/N07 V-K PE			
	Lunghezza [m]	---	20	20			
	POSA	---	143/5U13_/60/0,568	143/5U13_/60/0,568			
	Sezione [mmq]	---	2(1x10)+(1PE6)	2(1x10)+(1PE6)			
	Portata (Iz) [A]	---	50	50			


**Table 4: Project Information**


TITOLO		COMMITTENTE		FILE	FOGLIO	SEQUE
INVERTER 10		CONSIGLIO REGIONALE CALABRIA		uni028037	37	38
INVERTER 10		Via Cardinale Portanova REGGIO CALABRIA		ELAB. Schemi unifilari DISEGNO	CONTR.	APPR.


[illegible]












Sigla utenza		INV 12	INV 13	INV 14			
Descrizione		Inverter n°12	Inverter n°13	Inverter n°14			
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		22	22	14			
CORRENTE (Ib) [A]		32	32	20			
CosFi		1	1	1			
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]		100	100	100			
SCHEMA FUNZIONALE							
PROTEZIONE	MARCA						
	MODELLO	C40N+Vigi A valle	C40N+Vigi A valle	C40N+Vigi A valle			
	Esecuzione						
	TIPO						
	In [A]	---/---/40	---/---/40	---/---/32			
	Im [A]	---/---/400	---/---/400	---/---/320			
	P.d.I. [kA]	10	10	10			
I differenziale [A]		0,3 - Cl. A	0,3 - Cl. A	0,3 - Cl. A			
DISTRIBUZIONE		Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare			
CONTATTORE TIPO							
RELE' TERMICO							
VOLTMETRO / AMPEROMETRO							
LINEA	Sigla	FG7OR	FG7OR	FG7OR			
	Lunghezza [m]	10	10	10			
	POSA	143/4M12_30/0,8	143/4M12_30/0,8	143/4M12_30/0,8			
	Sezione [mmq]	1(5G16)	1(5G16)	1(5G16)			
	Portata (Iz) [A]	77	77	77			


<p>TITOLO</p> <p>Quadro Interfaccia EDIFICI B1/B2</p> <p>Quadro Interfaccia EDIFICI B1/B2</p>	<p>COMMITTENTE</p> <p>CONSIGLIO REGIONALE CALABRIA</p> <p>Via Cardinale Portanova</p> <p>REGGIO CALABRIA</p>	<p>FILE</p> <p>uni031042</p>	<p>FOGLIO</p> <p>42</p>	<p>SEGUE</p> <p>43</p>
		<p>ELAB.</p> <p>Schemi unifilari</p>	<p>CONTR.</p>	<p>APPR.</p>
		<p>DISEGNO</p>		








	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																								
A	<div><div><div>Da Quadro: QI4 Partenza: INV 12 Cavo [mm²]: 1(5G16) Lunghezza [m]: 10 Frequenza [Hz]: 50 Tensione [V]: 400 Polarità: Quadripolare Tipo morsetto: Numerazione morsetto:</div><div></div></div><div>AL FG 47</div></div>								A																																																																																																																																																																																							
B									B																																																																																																																																																																																							
C	<div><div>Sigla: Alimentazione: Icc Max [kA]: 0 Tens. Nomin. di impiego [V]: 690 Tens. Nomin. di isolam. [V]: Frequenza [Hz]: 0 Corrente ammissib. 1 s [kA]: Grado di protezione IP: --- Codice:</div><table><tr><td>Sigla utenza</td><td>INV12</td><td>SB12_MPPT1</td><td>SB12_MPPT2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Descrizione</td><td>INVERTER 12</td><td>Allo string box n°12- Inverter12</td><td>Allo string box n°12- Inverter12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>POTENZA CONTEMPORANEA [kW]</td><td>---</td><td>MPPT1</td><td>MPPT2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CORRENTE (Ib) [A]</td><td>34</td><td>17</td><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CosFi</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="8">SCHEMA FUNZIONALE</td></tr><tr><td rowspan="6">PROTEZIONE</td><td>MARCA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MODELLO</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Esecuzione</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TIPO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In [A]</td><td>---/---/---</td><td>---/---/---</td><td>---/---/---</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Im [A]</td><td>---/---/---</td><td>---/---/---</td><td>---/---/---</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>P.d.l. [kA]</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>I differenziale [A]</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DISTRIBUZIONE</td><td>Positivo/Negativo</td><td>Positivo/Negativo</td><td>Positivo/Negativo</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CONTATTORE TIPO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RELE' TERMICO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VOLTMETRO / AMPEROMETRO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">LINEA</td><td>Sigla</td><td>---</td><td>FG7R/N07 V-K PE</td><td>FG7R/N07 V-K PE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Lunghezza [m]</td><td>---</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>POSA</td><td>---</td><td>143/5U13_/60/0,568</td><td>143/5U13_/60/0,568</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sezione [mmq]</td><td>---</td><td>2(1x10)+(1PE6)</td><td>2(1x10)+(1PE6)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Portata (Iz) [A]</td><td>---</td><td>50</td><td>50</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div> <td>C</td>								Sigla utenza	INV12	SB12_MPPT1	SB12_MPPT2					Descrizione	INVERTER 12	Allo string box n°12- Inverter12	Allo string box n°12- Inverter12					POTENZA CONTEMPORANEA [kW]	---	MPPT1	MPPT2					CORRENTE (Ib) [A]	34	17	17					CosFi	---	---	---					COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]	100	100	100					SCHEMA FUNZIONALE								PROTEZIONE	MARCA							MODELLO	---	---	---				Esecuzione							TIPO							In [A]	---/---/---	---/---/---	---/---/---				Im [A]	---/---/---	---/---/---	---/---/---				P.d.l. [kA]	---	---	---					I differenziale [A]	---	---	---					DISTRIBUZIONE	Positivo/Negativo	Positivo/Negativo	Positivo/Negativo					CONTATTORE TIPO								RELE' TERMICO								VOLTMETRO / AMPEROMETRO								LINEA	Sigla	---	FG7R/N07 V-K PE	FG7R/N07 V-K PE				Lunghezza [m]	---	20	20				POSA	---	143/5U13_/60/0,568	143/5U13_/60/0,568				Sezione [mmq]	---	2(1x10)+(1PE6)	2(1x10)+(1PE6)				Portata (Iz) [A]	---	50	50				C
Sigla utenza	INV12	SB12_MPPT1	SB12_MPPT2																																																																																																																																																																																													
Descrizione	INVERTER 12	Allo string box n°12- Inverter12	Allo string box n°12- Inverter12																																																																																																																																																																																													
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]	---	MPPT1	MPPT2																																																																																																																																																																																													
CORRENTE (Ib) [A]	34	17	17																																																																																																																																																																																													
CosFi	---	---	---																																																																																																																																																																																													
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]	100	100	100																																																																																																																																																																																													
SCHEMA FUNZIONALE																																																																																																																																																																																																
PROTEZIONE	MARCA																																																																																																																																																																																															
	MODELLO	---	---	---																																																																																																																																																																																												
	Esecuzione																																																																																																																																																																																															
	TIPO																																																																																																																																																																																															
	In [A]	---/---/---	---/---/---	---/---/---																																																																																																																																																																																												
	Im [A]	---/---/---	---/---/---	---/---/---																																																																																																																																																																																												
P.d.l. [kA]	---	---	---																																																																																																																																																																																													
I differenziale [A]	---	---	---																																																																																																																																																																																													
DISTRIBUZIONE	Positivo/Negativo	Positivo/Negativo	Positivo/Negativo																																																																																																																																																																																													
CONTATTORE TIPO																																																																																																																																																																																																
RELE' TERMICO																																																																																																																																																																																																
VOLTMETRO / AMPEROMETRO																																																																																																																																																																																																
LINEA	Sigla	---	FG7R/N07 V-K PE	FG7R/N07 V-K PE																																																																																																																																																																																												
	Lunghezza [m]	---	20	20																																																																																																																																																																																												
	POSA	---	143/5U13_/60/0,568	143/5U13_/60/0,568																																																																																																																																																																																												
	Sezione [mmq]	---	2(1x10)+(1PE6)	2(1x10)+(1PE6)																																																																																																																																																																																												
	Portata (Iz) [A]	---	50	50																																																																																																																																																																																												
D									D																																																																																																																																																																																							
E									E																																																																																																																																																																																							
F	TITOLO <b>INVERTER 12</b> INVERTER 12				COMMITTENTE CONSIGLIO REGIONALE CALABRIA Via Cardinale Portanova REGGIO CALABRIA		FILE uni034046 ELAB. Schemi unifilari DISEGNO CONTR. APPR.		FOGLIO 46 SEGUE 47	F																																																																																																																																																																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																								







1

2

3

4

5

6

7

8

Da Quadro: QI4

Partenza: INV 13

Cavo [mm²]: 1(5G16)

Lunghezza [m]: 10

Frequenza [Hz]: 50

Tensione [V]: 400

Polarità: Quadripolare

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

</

**Da Quadro:** INV13  
**Partenza:** SB13\_MPPT1  
**Cavo [mm²]:** 2(1x10)+(1PE6)  
**Lunghezza [m]:** 20  
**Frequenza [Hz]:** 0  
**Tensione [V]:** 690  
**Polarità:** Positivo/Negativo  
**Tipo morsetto:**  
**Numerazione morsetto:**

**Sigla:**  
**Alimentazione:**  
**Icc Max [kA]:** 0,022  
**Tens. Nomin. di impiego [V]:** 690  
**Tens. Nomin. di isolam. [V]:**  
**Frequenza [Hz]:** 0  
**Corrente ammissib. 1 s [kA]:**  
**Grado di protezione IP:** ---  
**Codice:**

**Sigla utenza**  
GEN\_SB13\_INV13\_MPPT1  
**Descrizione**  
Generale String Box13-Inverter13 MPPT1  
**POTENZA CONTEMPORANEA [kW]**  
---  
**CORRENTE (Ib) [A]**  
17  
**CosFi**  
---  
**COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]**  
100  
**SCHEMA FUNZIONALE**  
**PROTEZIONE**  
MARCA  
MODELLO S802PV-M32  
Esecuzione  
TIPO  
In [A] ---/---/---  
Im [A] ---/---/---  
P.d.I. [kA] ---  
I differenziale [A] ---  
**DISTRIBUZIONE**  
Positivo/Negativo  
**CONTATTORE TIPO**  
**RELE' TERMICO**  
**VOLTMETRO / AMPEROMETRO**  
**LINEA**  
Sigla  
Lunghezza [m] ---  
POSA 143/10U\_/60/0  
Sezione [mmq] ---  
Portata (Iz) [A] ---

**Stringa PV STR 1**  
Vmpp=686 V  
Isc=8,8 A  
Pstringa=5.000 Wp  
20 moduli

**Stringa PV STR 2**  
Vmpp=686 V  
Isc=8,8 A  
Pstringa=5.000 Wp  
20 moduli

Sigla utenza	GEN_SB13_INV13_MPPT1	SCR_PV	STR 1	STR 2			
Descrizione	Generale String Box13-Inverter13 MPPT1	Scaricatore String Box 1000Vdc - Classe II	Stringa 1	Stringa 2			
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]	---	0	---	---			
CORRENTE (Ib) [A]	17	0	8,4	8,4			
CosFi	---	---	---	---			
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]	100	100	100	100			
SCHEMA FUNZIONALE							
PROTEZIONE							
MARCA							
MODELLO	S802PV-M32	DF101N+FUSIBILE Gr.10.3x38	E90 PV/32 10.3x38	E90 PV/32 10.3x38			
Esecuzione							
TIPO							
In [A]	---/---/---	---/---/10	---/---/12	---/---/12			
Im [A]	---/---/---	---/---/25	---/---/30	---/---/30			
P.d.I. [kA]	---	15	50	50			
I differenziale [A]	---	---	---	---			
DISTRIBUZIONE	Positivo/Negativo	Positivo/Negativo	Positivo/Negativo	Positivo/Negativo			
CONTATTORE TIPO							
RELE' TERMICO							
VOLTMETRO / AMPEROMETRO							
LINEA							
Sigla	---	---	FG21M21	FG21M21			
Lunghezza [m]	---	0	30	30			
POSA	---	143/10U_/60/0	143/10U_/60/1	143/10U_/60/1			
Sezione [mmq]	---	---	2(1x4)	2(1x4)			
Portata (Iz) [A]	---	---	55	55			

**TITOLO**  
STRING BOX 13 - MPPT 1  
STRING BOX 13 - MPPT 1

**COMMITTENTE**  
CONSIGLIO REGIONALE CALABRIA  
Via Cardinale Portanova  
REGGIO CALABRIA

**FILE**  
uni037050  
ELAB.  
Schemi unifilari  
DISEGNO

**FOGLIO**  
50  
CONTR.

**SEGUE**  
51  
APPR.

[illegible]

Diagram illustrating the electrical connection and specifications for the Inverter 14 (INV 14).

**Technical Specifications:**

- Da Quadro: QI4
- Partenza: INV 14
- Cavo [mm²]: 1(5G16)
- Lunghezza [m]: 10
- Frequenza [Hz]: 50
- Tensione [V]: 400
- Polarità: Quadripolare
- Tipo morsetto:
- Numerazione morsetto:

**Electrical Diagram:**

The diagram shows the connection of the Inverter 14 to the power supply. The power supply is connected to the Inverter 14 via a 400V, 50Hz, 1(5G16) cable. The Inverter 14 is connected to the power supply via a 400V, 50Hz, 1(5G16) cable. The connection is made through a 400V, 50Hz, 1(5G16) cable. The connection is made through a 400V, 50Hz, 1(5G16) cable.

**Table 1: General Data**

Descrizione	Valore
Sigla:	
Alimentazione:	
Icc Max [kA]:	0
Tens. Nomin. di impiego [V]:	480
Tens. Nomin. di isolam. [V]:	
Frequenza [Hz]:	0
Corrente ammissib. 1 s [kA]:	
Grado di protezione IP:	---
Codice:	

**Table 2: Performance Data**

Descrizione	INV14	SB14_MPPT1	SB14_MPPT2
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]	---	---	---
CORRENTE (Ib) [A]	34	17	17
CosFi	---	---	---
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]	100	100	100

**Table 3: Protection Data**

Descrizione	INV14	SB14_MPPT1	SB14_MPPT2
PROTEZIONE			
MARCA			
MODELLO	---	---	---
Esecuzione			
TIPO			
In [A]	---	---	---
Im [A]	---	---	---
P.d.I. [kA]	---	---	---
I differenziale [A]	---	---	---

**Table 4: Distribution Data**


Descrizione	INV14	SB14_MPPT1	SB14_MPPT2
DISTRIBUZIONE	Positivo/Negativo	Positivo/Negativo	Positivo/Negativo
CONTATTORE TIPO			
RELE' TERMICO			
VOLTMETRO / AMPEROMETRO			

**Table 5: Line Data**


Descrizione	INV14	SB14_MPPT1	SB14_MPPT2
LINEA			
Sigla	---	FG7R/N07 V-K PE	FG7R/N07 V-K PE
Lunghezza [m]	---	20	20
POSA	---	143/5U13_/60/0,568	143/5U13_/60/0,568
Sezione [mmq]	---	2(1x10)+(1PE6)	2(1x10)+(1PE6)
Portata (Iz) [A]	---	50	50

**Table 6: Summary Data**


Descrizione	INV14	SB14_MPPT1	SB14_MPPT2
TITOLO	INVERTER 14		
COMMITTENTE	CONSIGLIO REGIONALE CALABRIA		
ELAB.	uni038052		
CONTR.			
APPR.			
DISSEGNO			














Sigla utenza		INV 16					
Descrizione		Inverter n°16					
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		22					
CORRENTE (Ib) [A]		32					
CosFi		1					
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]		100					
SCHEMA FUNZIONALE							
PROTEZIONE	MARCA						
	MODELLO	C40N+Vigi A valle					
	Esecuzione						
	TIPO						
	In [A]	---/---/40					
	Im [A]	---/---/400					
	P.d.I. [kA]	10					
I differenziale [A]		0,3 - Cl. A					
DISTRIBUZIONE		Quadrifilare					
CONTATTORE TIPO							
RELE' TERMICO							
VOLTMETRO / AMPEROMETRO							
LINEA	Sigla	FG70R					
	Lunghezza [m]	10					
	POSA	143/4M12_30/0,8					
	Sezione [mmq]	1(5G16)					
	Portata (Iz) [A]	77					

TITOLO		FILE	FOGLIO	SEGUE
<p>Quadro Interfaccia EDIFICIO A1</p> <p>Quadro Interfaccia EDIFICIO A1</p>		<p>uni041057</p> <p>ELAB. Schemi unifilari</p> <p>DISEGNO</p>	<p>57</p> <p>CONTR.</p>	<p>58</p> <p>APPR.</p>
		<p>COMMITTENTE</p> <p>CONSIGLIO REGIONALE CALABRIA</p> <p>Via Cardinale Portanova</p> <p>REGGIO CALABRIA</p>		

Diagram illustrating the electrical connection and technical specifications for the Inverter 15 (INV 15).

**Technical Specifications:**

- Da Quadro: QI5
- Partenza: INV 15
- Cavo [mm²]: 1(5G16)
- Lunghezza [m]: 10
- Frequenza [Hz]: 50
- Tensione [V]: 400
- Polarità: Quadripolare
- Tipo morsetto:
- Numerazione morsetto:

**Electrical Connection Diagram:**

The diagram shows the connection of the Inverter 15 to the power supply. The power supply is connected to the Inverter 15 via a cable. The Inverter 15 is connected to the power supply via a cable. The power supply is connected to the Inverter 15 via a cable. The power supply is connected to the Inverter 15 via a cable.

**Table 1: Technical Specifications**

Sigla:	
Alimentazione:	
Icc Max [kA]:	0
Tens. Nomin. di impiego [V]:	754
Tens. Nomin. di isolam. [V]:	
Frequenza [Hz]:	0
Corrente ammissib. 1 s [kA]:	
Grado di protezione IP:	---
Codice:	

**Table 2: Performance Data**

Sigla utenza	INV15	SB15_MPPT1	SB15_MPPT2				
Descrizione	INVERTER 15	Allo string box n°15- Inverter15	Allo string box n°15- Inverter15				
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]	---	MPPT1	MPPT2				
CORRENTE (Ib) [A]	34	17	17				
CosFi	---	---	---				
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]	100	100	100				

**Table 3: Protection Data**

PROTEZIONE	MARCA	MODELLO	Esecuzione	TIPO	In [A]	Im [A]	P.d.I. [kA]	I differenziale [A]
		---			---	---	---	---
					---	---	---	---
					---	---	---	---
					---	---	---	---
					---	---	---	---
					---	---	---	---

**Table 4: Distribution Data**

DISTRIBUZIONE	Positivo/Negativo	Positivo/Negativo	Positivo/Negativo				
CONTATTORE TIPO							
RELE' TERMICO							
VOLTMETRO / AMPEROMETRO							
LINEA	Sigla	---	FG7R/N07 V-K PE	FG7R/N07 V-K PE			
	Lunghezza [m]	---	20	20			
	POSA	---	143/5U13_/60/0,568	143/5U13_/60/0,568			
	Sezione [mmq]	---	2(1x10)+(1PE6)	2(1x10)+(1PE6)			
	Portata (Iz) [A]	---	50	50			

**Table 5: Project Information**

TITOLO	COMMITTENTE	FILE	FOGLIO	SEQUE
INVERTER 15	CONSIGLIO REGIONALE CALABRIA	uni042058	58	59
INVERTER 15	Via Cardinale Portanova	ELAB. Schemi unifilari	CONTR.	APPR.
	REGGIO CALABRIA	DISSEGNO		

12345678

Da Quadro: INV15

Partenza: SB15\_MPPT1

Cavo [mm²]: 2(1x10)+(1PE6)

Lunghezza [m]: 20

Frequenza [Hz]: 0

Tensione [V]: 754

Polarità: Positivo/Negativo

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

Sigla:

Alimentazione:

Icc Max [kA]: 0,022

Tens. Nomin. di impiego [V]: 754

Tens. Nomin. di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]: 0

Corrente ammissib. 1 s [kA]:

Grado di protezione IP: ---

Codice:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

PROTEZIONE

DISTRIBUZIONE

CONTATTORE TIPO

RELE' TERMICO

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

LINEA

AL FG 60

QS

F

F

F

Stringa PV STR 1

Stringa PV STR 2

GEN_SB15_INV15_MPPT1	SCR_PV	STR 1	STR 2			
Generale String Box15-Inverter15	Scaricatore String Box	Stringa 1	Stringa 2			
MPPT1	1000Vdc - Classe II					
---	0	---	---			
17	0	8,4	8,4			
---	---	---	---			
100	100	100	100			
SCHEMA FUNZIONALE						
MARCA						
MODELLO	S802PV-M32	DF101N+FUSIBILE Gr.10.3x38	E90 PV/32 10.3x38	E90 PV/32 10.3x38		
Esecuzione						
TIPO						
In [A]	---	---/10	---/12	---/12		
Im [A]	---	---/25	---/30	---/30		
P.d.I. [kA]	---	15	50	50		
I differenziale [A]	---	---	---	---		
DISTRIBUZIONE						
Positivo/Negativo	Positivo/Negativo	Positivo/Negativo	Positivo/Negativo	Positivo/Negativo		
CONTATTORE TIPO						
RELE' TERMICO						
VOLTMETRO / AMPEROMETRO						
Sigla	---	---	FG21M21	FG21M21		
Lunghezza [m]	---	0	30	30		
POSA	---	143/10U_/60/0	143/10U_/60/1	143/10U_/60/1		
Sezione [mmq]	---	---	2(1x4)	2(1x4)		
Portata (Iz) [A]	---	---	55	55		

STRING BOX 15 - MPPT 1

STRING BOX 15 - MPPT 1

COMMITTENTE

CONSIGLIO REGIONALE CALABRIA

Via Cardinale Portanova

REGGIO CALABRIA

FILE

uni043059

FOGLIO

59

SEGUE

60


ELAB.

Schemi unifilari

CONTR.


APPR.

DISEGNO











**DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO**

TIPO DI QUADRO: Carpenteria fino a 630 A  
NORMA DI RIFERIMENTO: CEI EN 61439-1

TENSIONE NOMINALE (V):	400/230
CORRENTE NOMINALE SBARRE (A):	0
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE x 1s (kA):	25
CORRENTE DI PICCO (kA):	53

ALTEZZA (mm): 1.250  
LARGHEZZA (mm): 660  
PROFONDITA' (mm): 250

**GRADO DI PROTEZIONE:** IP43 (senza porta IP3X)  
**FORMA COSTRUTTIVA:** Forma 1

**COLORE INVOLUCRO:**

TIPO DI PORTA: VEDI DISEGNO  
ACCESSIBILITA': ANTERIORE

**RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:**  
 SB OS: Sbarre orizzontali superiori  
 SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo  
 SB VL: Sbarre verticali laterali  
 SB VP: Sbarre verticali posteriori

**NOTA:**


TITOLO

CODICE

## QUADRO DI INTERFACCIA

PREFISSO **QI**

C.01  
F 1



SPI - 160A

### Pannello 1

## Pannello 2

COMMITTENTE	
-------------	--

CONS. REG.CALABRIA

Via Cardinale Portanova  
REGGIO CALABRIA

FILE
------

Q\_QI\_00001

ELAB.
Schemi unifilari
DISEGNO

CONTR.
--------

FOGLIO	SEGUE
1	-

APPR.	
-------	--

	COMMESSA
--	----------

CONS_REG_CAL	
--------------	--